

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA ZADZIAŁANIA WYŁĄCZNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO

1. Użytkownik obiektu: Zespół Szkolno Przedszkolny w Przemiarowie 06-100 Pułtusk Przemiarowo 33
2. Miejsce wykonywania pomiarów: Zespół Szkolno Przedszkolny w Przemiarowie 06-100 Pułtusk Przemiarowo 33
3. Data sprawdzenia: 08.09.2023r.

4. Wynik sprawdzenia: **pozytywny**

Po zwolnieniu blokady wyłącznika PPOŻ nastąpiło odłączenie zasilania w rozdzielni głównej .

5. Wnioski:

Instalacja PPOŻ w/w obiekcie nadaje się do eksploatacji.

6. Data następnego badania. wrzesień 2024r.

7. Data i miejsce pisania protokołu:

08.09.2023r.

Wykonał:

USŁUGI ELEKTRYCZNE
Rafał Bednarczyk
06-100 Pułtusk, ul. Wincentego Pola 6
tel. 023 692 43 03, kom. 505 623 712
MP 503-150 02-03, REGON 142033363

Rafał Bednarczyk
Świadectwo Kwalifikacyjne
Dozoru, Eksploatacji
Pomiary Ochronne
Nr. D1/797/19910/21
Nr. E1/797/19909/21

Bednarczyk