

Przemiarowo 22.10.2021

PROTOKÓŁ

Spisany w dniu 22.10.2021 w Przemiarowie

Z dokonanego przeglądu technicznego kotłowni gazowej/olejowej w budynku
..... Zespołu Szkółno-Przedszkolnego Przemiarowo 83

Kocioł gazowy/olejowy typu Logano GE 315 X2

palnik Weischnaupt

Wykonanie czynności:

WL-22 X2

1. Czyszczenie kotła
2. Regulacja kotła i palnika
3. Analiza spalin / wynik pomiarów w załączeniu
4. Przegląd instalacji elektrycznej i automatyki
5. Sprawdzenie zabezpieczeń kotła / STB
6. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej

olej opałowy

Uwagi:

6/0

Na tym protokół zakończono i podpisano.

/przedstawiciel użytkownika/

DYREKTOR ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Rożena Kocik

/przedstawiciel wykonawcy/